



Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: január 2025

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
Výusť z ČOV Brezová	povolené limitné hodnoty	8,00	40,0	20,0			1,50
recipient: Brezovský p.	28.01.2025	4,56	25,0	<10,0	1,49	11,4	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Častá	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0			2,00
recipient: Štefanovský p.	07.01.2025	<3,00	16,0	<10,0	2,28	8,66	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Devínska Nová Ves	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	15,0	1,50	14,0	3,00
recipient:	15.01.2025	<3,00	19,0	12,0	0,36	11,6	<0,47
počet rozborov: 24 x ročne	29.01.2025	<3,00	26,0	<10,0	0,80	10,7	<0,47
Výusť z ČOV Gbely	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	20,0			2,00
recipient: Gbelský p.	14.01.2025	<3,00	17,0	<10,0	0,27	19,9	8,83
počet rozborov: 6 x ročne							
Výusť z ČOV Hamuliakovo	povolené limitné hodnoty	15,0	70,0	20,0	2,00	15,0	10,0
recipient: Dunaj	27.01.2025	6,09	31,0	10,0	0,54	9,47	4,24
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Holíč	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	5,00
recipient: Morava	22.01.2025	<3,00	24,0	<10,0	0,49	12,2	0,10
počet rozborov: 26 x ročne							
Výusť z ČOV Jablonica	povolené limitné hodnoty	30,0	70,0	30,0			
recipient: Myjava	15.01.2025	6,20	31,0	16,0	1,46	24,3	9,93
počet rozborov: 6 x ročne							
Výusť z ČOV Kopčany	povolené limitné hodnoty	40,0	140	50,0			
recipient: Morava	29.01.2025	<3,00	40,0	11,0	4,13	47,1	<0,47
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Malacky	povolené limitné hodnoty	7,00	35,0	20,0	1,00	15,0	0,50
recipient: záchytný kanál Maliny	15.01.2025	<3,00	21,0	10,0	0,19	8,63	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Modra	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	20,0	1,00	14,0	4,00



Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: január 2025

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
recipient: Stoličný p.	21.01.2025	<3,00	24,0	10,0	0,57	11,4	5,23
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Myjava	povolené limitné hodnoty	15,0	60,0	15,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Myjava	28.01.2025	6,00	28,0	<10,0	0,78	8,65	0,73
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Petržalka	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	22.01.2025	<3,00	19,0	<10,0	0,67	7,06	0,48
počet rozborov: 24 x ročne	27.01.2025	<3,00	19,0	<10,0	0,58	6,54	0,79
Výusť z ČOV Plavecký Peter	povolené limitné hodnoty	30,0	100	30,0			
recipient: Hrudky							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Plavecký Štvrtok	povolené limitné hodnoty	10,0	47,0	25,0			
recipient: Oliva	07.01.2025	4,39	22,0	<10,0	0,58	7,60	4,16
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Prievaly	povolené limitné hodnoty	25,0	120	25,0			
recipient: Rudava							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Rohožník	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	15,0			2,00
recipient: Rudávka	13.01.2025	<3,00	26,0	<10,0	0,73	12,0	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Senec	povolené limitné hodnoty	20,0	90,0	20,0	3,00	25,0	15,0
recipient: Čierna voda	06.01.2025	<3,00	23,0	<10,0	0,17	12,2	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne	15.01.2025	<3,00	18,0	<10,0	0,14	13,3	<0,47
Výusť z ČOV Senica	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Teplica	20.01.2025	<3,00	20,0	<10,0	<0,20	9,53	0,38
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Skalica	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	15,0	1,50	15,0	4,00
recipient: Kopčiansky k.	29.01.2025	3,30	33,0	<10,0	0,12	22,3	14,4



Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: január 2025

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Smrdáky	povolené limitné hodnoty	15,0	60,0	25,0			
recipient: Smrdáky p.	22.01.2025	<3,00	13,0	<10,0	1,18	11,4	<0,020
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Šajdíkové Humence	povolené limitné hodnoty	30,0	135	30,0			
recipient: Myjava	08.01.2025	9,81	53,0	14,0	1,53	58,0	50,7
počet rozborov: 6 x ročne							
Výusť z ČOV Šaštíň	povolené limitné hodnoty	10,0	60,0	10,0			5,00
recipient: Myjava	21.01.2025	7,24	46,0	13,0	5,03	55,6	3,75
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Vrakuňa	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	15.01.2025	<3,00	12,0	<10,0	0,37	7,81	0,80
počet rozborov: 24 x ročne	27.01.2025	<3,00	18,0	<10,0	0,49	5,27	<0,47
Výusť z ČOV Zlatnícka dolina	povolené limitné hodnoty	30,0	60,0	30,0			
recipient: Kopčiansky k.	29.01.2025	3,73	28,0	20,0	1,56	8,19	<0,47
počet rozborov: 4 x ročne							